

LOCAL DA SONDAEM			REGISTRO	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA % que passa na peneira										EA	ENSAIOS FÍSICOS		CLASSIFIC.		COMPACT. AASHO		ISC			TIPO DE SOLO	
Estaca	Pos.	Prof.		2"	1"	3/4"	3/8"	4	10	20	40	60	200		LL	IP	IG	HRB	Dmáx	Hot	h	Dens	Exp	ISC	Classificação AASHO
1+000	LE	000-008	F1																						
1+000	LE	008-050	F1	100	100	96	87	78	57	41	32	28	21	NP	NP	0	A1-B	1931	9,6	9,4	1925	0,19	9	AREIA SILTOSA C/ PED.	REVESTIMENTO PRIMARIO CALIÇAS SAIBRO SILTOSO DE COR VARIEGADO

ESTUDOS DE SUB-LEITO



DADOS DO PROJETO

CLIENTE : AEROGEO
 INTERESSADO : PREFEITURA DE PORTO ALEGRE-RS-SMOV
 RODOVIA : RUA BECO DA VILA DA PEDREIRA
 TRECHO : DA RUA URSA MAIOR ATÉ DR. RAUL MOREIRA

DATA: 06/12/2007