



EXP. ÚNICO - 002.238742.015

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
QUINTO COMANDO AÉREO REGIONAL

Av. Guilherme Schell, 3950
Canoas RS - CEP 92200-630
Tel: (51)3462-1100 / Fax: (51)3462-1241

Ofício nº 1283/SERENG_SCA/75443

Protocolo COMAER nº 67270.007832/2012-90

Canoas, 8 de agosto de 2012.

Ao Senhor
Secretário RICARDO GOTHE
Secretaria de Planejamento Municipal
Av. Borges de Medeiros, 2244/6º andar – Bairro Praia de Belas
90.110-150 – Porto Alegre - RS

Assunto: Implantação de Edificação Residencial em Porto Alegre-RS.

Senhor Secretário,

1. Informo a Vossa Senhoria que, no dia 03 de julho de 2012, foi realizado levantamento altimétrico, por equipe do Serviço de Engenharia deste COMAR, cópia em anexo, de uma edificação localizada na rua Jaú, nº 188, Bairro Cristo Redentor, no município de Porto Alegre, objeto do Ofício nº 130/SERENG-5/598, de 23 de março de 2006, encaminhado a essa Prefeitura, cópia em anexo, que autorizava a implantação em tela, desde que ficasse limitada à altitude máxima de **76,00 metros no topo**.
2. Após a análise dos resultados obtidos no levantamento, verificou-se que o supracitado prédio **já atingiu a altitude de 75,25 metros** no topo das caixas d'água, porém, ainda encontra-se em obras.
3. Por oportuno, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que a referida construção está sendo questionada pelo Ministério Público Federal, em atendimento à denúncia apresentada por moradora lindeira ao empreendimento, por entender que obra está em desacordo com os gabaritos dos Planos de Zona de Proteção do Aeroporto Salgado Filho.

(FL 2/2 do Of Ext nº 1283/SERENG_SCA/75443 - V COMAR, de 08 AGO 2012 - Prot.COMAER nº 67270.007832/2012-90)

4. Finalmente, reitero que este Comando encontra-se à disposição de Vossa Senhoria para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


JEFSON BORGES Cel Av
Chefe Interino do EM-5

