



AN. SNIC - QDZ. 321893.007

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
V COMANDO AÉREO REGIONAL

Av. Guilherme Schell, 3950
Canoas - RS- CEP 92200-630

Tel: (51)3462-1100 / Fax: (51)3462-1241 / e-mail: protocolo@comar5.aer.mil.br

Ofício nº 2292/SERENG_SCA/84194

Protocolo COMAER nº 67270.004413/2012-04

Canoas, 19 de novembro de 2012.

Ao Senhor
Secretário RICARDO GOTHE
Secretaria de Planejamento Municipal
Av. Borges de Medeiros, 2244/6º andar, Bairro Praia de Belas
CEP 90.110-150, Porto Alegre - RS

Assunto: **Implantação de Edificação Residencial em Porto Alegre-RS.**

Senhor Secretário,

1. Em atenção ao requerimento nº 035 CSL 2012, de 24 de abril de 2012, complementado em 19 de novembro de 2012, da Aeroplan Consultoria Aeronáutica, em nome de Celsul Engenharia Ltda., cópia em anexo, que trata da solicitação de autorização para a implantação de uma edificação residencial, **com 61,50 metros de altitude no topo** (cota do terreno + altura da edificação, incluindo caixa d'água, antenas, para-raios e quaisquer outras implantações que venham a ser instaladas no topo da edificação), a localizar-se na Rua Potengi, nº 68 e 78, Bairro Cristo Redentor, no Município de Porto Alegre-RS, coordenadas geográficas (Datum WGS 84): 30°00'51,71"S/051°09'07,09"W, tudo conforme as plantas e documentos apresentados, este Comando Aéreo informa a Vossa Senhoria que **autoriza** a implantação na altitude requerida, **por estar situada no plano de sombra**, de acordo com os critérios estabelecidos nos Art. 67 e 68 da Portaria Nº 256/GC5, de 13 de maio de 2011, redação alterada pela Portaria nº 271/GC5, de 06 de junho de 2012, dos prédios localizados na Av. do Forte, nº 586, coordenadas UTM (SAD 69): E 485.454,18241m / N 6.679.507,16518m e na Av. Assis Brasil, nº 3522, coordenadas UTM (SAD 69): E 485.419,8152m / N 6.680.140,4817m, no Município de Porto Alegre, conforme os dados contidos, respectivamente, no Levantamento Planialtimétrico de Imóveis da Região de entorno do Aeroporto Salgado Filho e na Certidão Nº 217/12, de 14 de novembro de 2012, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre-RS.

(FL 2/2 do Ofício Externo nº 2292/SERENG_SCA/84194 - V COMAR, de 19 NOV 2012, Prot nº 67270.004413/2012-04)

2. Cabe ressaltar que a autorização concedida restringe-se à edificação em tela. Se, porventura, houver a previsão de utilização de equipamentos como guindastes, gruas, ou qualquer outro obstáculo temporário que venha a ser implantado durante a construção da referida edificação, que se erga em altitude superior à supracitada autorização, o requerente deverá solicitar permissão formalmente a este Comando Aéreo, conforme preconiza o Art. 90 da Portaria nº 256/GC5, de 13 de maio de 2011.
3. Informo, ainda, a Vossa Senhoria que a implantação deverá ser sinalizada com luz de obstáculo no topo, conforme previsto no Capítulo XI "Sinalização de Obstáculos", da Portaria Nº 256, de 13 de maio de 2011.
4. Este ofício refere-se, exclusivamente, às normas estabelecidas no âmbito da Aeronáutica, não eximindo o requerente do que lhe compete na observância de normas e diretrizes estabelecidas por outros órgãos públicos.

Atenciosamente,

JEFSON BORGES Cel Av
Chefe Interino do EM-5

