



EXP. ÚNICO - 002.332521.00.0

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
V COMANDO AÉREO REGIONAL

Av. Guilherme Schell, 3950
Canoas - RS- CEP 92200-630

Tel: (51)3462-1100 / Fax: (51)3462-1241 / e-mail: protocolo@comar5.aer.mil.br

Ofício nº 2360/SERENG_SCA/84771

Protocolo COMAER nº 67270.009237/2012-99

Canoas, 29 de novembro de 2012.

Ao Senhor
Secretário RICARDO GOTHE
Secretaria de Planejamento Municipal
Av. Borges de Medeiros, 2244/6º andar, Bairro Praia de Belas
CEP 90.110-150, Porto Alegre - RS

Assunto: **Implantação de Edificação Residencial em Porto Alegre-RS.**

Senhor Secretário,

1. Em atenção ao requerimento s/nº, de 09 de agosto de 2012, do Arq. Leonardo Arnold Mader, cópia em anexo, que trata da solicitação de autorização para a implantação de uma edificação residencial, com 8,79 metros de altura, em um terreno cuja cota é 53,00 metros, **atingindo a altitude máxima de 61,79 metros no topo** (cota do terreno + altura da edificação, incluindo caixa d'água, antenas, para-raios e quaisquer outras implantações que venham a ser instaladas no topo da edificação), a localizar-se na Rua Dr. Barbosa Gonçalves, nº 466 e 488, Bairro Chácara das Pedras, no Município de Porto Alegre-RS, coordenadas UTM (Datum WGS 84): E 484387,179 m / N 6677809,021 m, tudo conforme as plantas e documentos apresentados, este Comando Aéreo informa a Vossa Senhoria que **autoriza** a implantação na altitude requerida, **por estar situada no plano de sombra**, de acordo com os critérios estabelecidos nos Art. 67 e 68 da Portaria Nº 256/GC5, de 13 de maio de 2011, redação alterada pela Portaria nº 271/GC5, de 06 de junho de 2012, dos prédios localizados, respectivamente, na Rua Barbosa Gonçalves, nº 495, coordenadas UTM (WGS 84): E 484.380,376m / N 6.677.753,448m; na Rua Germano Gundlach, nº 60, coordenadas UTM (WGS 84): E 484.365,144m / N 6.678.007,973m e na Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2863, coordenadas UTM (WGS 84): E 484.357,265m / N 6.678.063,192m, no Município de Porto Alegre, RS.
2. Cabe ressaltar que a autorização concedida restringe-se à edificação em tela. Se, porventura, houver a previsão de utilização de equipamentos como guindastes, gruas, ou

(FL 2/2 do Ofício Externo nº 2360/SERENG_SCA/84771 - V COMAR, de 29 NOV 2012, Prot nº 67270.009237/2012-99)

qualquer outro obstáculo temporário que venha a ser implantado durante a construção da referida edificação, que se erga em altitude superior à supracitada autorização, o requerente deverá solicitar permissão formalmente a este Comando Aéreo, conforme preconiza o Art. 90 da Portaria nº 256/GC5, de 13 de maio de 2011.

3. Informo, ainda, a Vossa Senhoria que a implantação deverá ser sinalizada com luz de obstáculo no topo, conforme previsto no Capítulo XI "Sinalização de Obstáculos", da Portaria Nº 256, de 13 de maio de 2011.

4. Este ofício refere-se, exclusivamente, às normas estabelecidas no âmbito da Aeronáutica, não eximindo o requerente do que lhe compete na observância de normas e diretrizes estabelecidas por outros órgãos públicos.

Atenciosamente,

JEFSON BORGES Cel Av
Chefe Interino do EM-5

