



EXP. SNIW-002.3266-9.05

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**QUINTO COMANDO AÉREO REGIONAL**

Av. Guilherme Schell, 3950  
Canoas RS - CEP 92200-630

Tel: (51)3462-1100 / Fax: (51)3462-1241 / e-mail: comar5@comar5.aer.mil.br

Ofício nº 382/SERENG\_SCA/55132

Protocolo COMAER nº 67270.913075/2011-04

Canoas, 20 de março de 2012.

Ao Senhor  
Secretário MÁRCIO BINS ELY  
Secretaria de Planejamento Municipal  
Av. Borges de Medeiros, 2244/6º andar – Bairro Praia de Belas  
90.110-150 – Porto Alegre - RS

Assunto: Implantação de Edificações Residenciais em Porto Alegre-RS.


Senhor Secretário,

1. Em atenção ao requerimento nº 075 PDG 2011, de 24 de outubro de 2011, da Aeroplan Consultoria Aeronáutica Ltda., em nome de Goldfarb 5 Empreendimento Imobiliário Ltda., cópia em anexo, que trata da solicitação de autorização para a implantação de edificações residenciais, **com 67,00 metros de altitude no topo** (cota do terreno + altura das edificações, incluindo caixa d'água, antenas, para-raios e quaisquer outras implantações que venham a ser instaladas no topo das edificações), a localizarem-se na Av. Cascais, nº 99 267, coordenadas geográficas; 30°01'08,36"S/051°07'17,27"W, Bairro Passo das Pedras, no Município de Porto Alegre-RS, tudo conforme as plantas e documentos apresentados, este Comando Aéreo informa a Vossa Senhoria que **não autoriza** as implantações requeridas, por violarem o gabarito da Superfície Horizontal Interna do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo de PORTO ALEGRE/Salgado Filho, em 13,05 metros.

(FL 2/2 do Of Ext nº 382/SERENG\_SCA/55132 - V COMAR, de 20 MAR 2012 - Prot.COMAER nº 67270.913075/2011-04)

2. Este ofício refere-se, exclusivamente, às normas estabelecidas no âmbito da Aeronáutica, não eximindo o requerente do que lhe compete na observância de normas e diretrizes estabelecidas por outros órgãos públicos.

Atenciosamente,

  
JEFSON BORGES Cel Av  
Chefe Interino do EM-5

